

附件 3:

技术参数（服务要求）响应对照表

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或 “无偏离”)	偏离说明(如有) (正偏离时填写 最新技术或服务)
1	采购公告第六条第(二)点所列明的设备设施清单		
2	供应商承担应急照明灯、楼层标志灯的采购、安装,负责原应急照明灯的拆除(含处置),新增楼层标志灯的布线,因安装涉及的墙体开孔,拆除原楼层标志牌,并负责施工后的墙面复原,施工人员的费用,税收等因施工安装所产生的一切费用;		
3	供应商提供的所有货物须通过国家强制性产品认证(CCC 认证),并在“中国消防产品信息网”可查询,并提供所有灯具的合格检验报告;		
4	在安装施工前,所有货物需先经过采购人的验收签字。未经采购人验收同意直接施工的,采购人将不予认可,因此造成的所有损失由供应商自行承担;		
5	施工要求按照消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 执行;		
6	供应商在施工期间至少安排 2 名工作人员负责现场,供应商为安全生产第一责任人,负责施工现场的监管,若在施工期间发生安全事故,由供应商承担所有责任;		
7	项目质保期不少于 1 年(包括灯具、工程、线路等),签订合同后 30 个日历日内完成施工。		
8	合同付款方式(采购公告第九条第 8 点)		

注:服务商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容,并在“是否符合”项下填写以下内容:优于的,填写“正偏离”;符合的,填写“无偏离”;若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位(盖章):

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日