

附件 3:

技术参数（服务要求）响应对照表

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或 “无偏离”)	偏离说明(如有) (正偏离时填写 最新技术或服务)
1	设备采购数量: 1 套; 设备形式: 一体型, 整体材质为 304 不锈钢; 设备规格 $\leq 2600*800*1600\text{mm}$ (长*宽*高);		
2	处理能力: 绝干污泥处理量 (Kg-DS/H): 7-19kg/H; 叠螺机处理量 (m^3/h): $0.7 \text{ m}^3 \sim 1.03\text{m}^3/\text{H}$; 叠螺机出泥含水率: 78%—83%;		
3	主机驱动电机 $\geq 1.1\text{KW}$; 絮凝槽搅拌电机 $\geq 0.55\text{KW}$, 整机功率 $\geq 1.65\text{KW}$;		
4	过滤体主轴直径 $\geq 5\text{cm}$, 浓缩段叠片厚度 $\geq 3\text{mm}$, 脱水段叠片度 $\geq 3\text{mm}$; 材质均需为 304 不锈钢;		
5	絮凝槽槽体、搅拌轴、叶片材质均需为 304 不锈钢;		
6	配电智能柜能够支持主轴变频控制、絮凝搅拌、污泥泵普通控制、加药泵普通控制、加药搅拌, 配电柜配置正泰或同等品质组件、迪奥德变频器或同等品质变频器, 配电箱材质至少为 201 不锈钢;		
7	供应商提供的设备包括设备本体、出厂合格证明、材料说明书等所有配套材料; 不得提供库存设备 (出厂日期距供货日 ≤ 6 个月)。设备在安装前需由采购人进行验收签字确认, 未经采购人验收确认直接安装的, 采购人有权不予认可, 由此产生的损失由供应商全部承担;		
8	设备需能承受复杂环境下全年 24 小时不间断运转;		
9	供应商免费提供质保期间因设备运行所配套的药剂及耗材: 产品需符合国家标准《水处理剂一阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》(GB/T31246-2014);		
10	供应商负责原设备的拆除、新设备的安装调试及辅助管路、电		

	路的安装和材料，确保运行参数指标正常，管路无跑漏；		
11	供应商施工时要求做好现场保护和安全警示，完成施工后负责现场的环境卫生清洁、垃圾杂物的清理；		
12	整机设备提供不少于 2 年的免费质保期，质保期间供应商在收到报修通知后 2 小时内作出响应，4 小时内赶到现场进行故障排除和维修；		
13	供货时间为签订合同后 1 个月内，报价应包括中标后所需的全部费用，包含设备、系统、附件和安装所需的配件，及其运输、保险、装卸、报关、安装调试、售后服务、税金等一切费用。		
14	合同付款方式（采购公告第九条第 8 点）		

注：供应商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日